

Alençon, le 13 février 2023

Affaire suivie par Christian Grenèche

mail : christian.greneche@ars.sante.fr

tél : 02 33 80 83 02

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE LONLAY L'ABBAYE
Mairie

61700 LONLAY L'ABBAYE

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en mairie

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

SMAEP DE DOMFRONT

Prélèvement 00138932
Unité de gestion 0093 SMAEP DE DOMFRONT
Installation UDI 001692 LONLAY L'ABBAYE PAR GERS
Point de surveillance P 0000002318 PC4
Localisation exacte la hondonniere robinet extérieur
Commune LONLAY-L'ABBAYE

Prélevé le : mardi 07 février 2023 à 09h47

par : LAURENT HUE

Type visite : D1

Mesures de terrain

Couleur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)
Température de l'eau
pH
Chlore libre
Chlore total

Résultats

0 SANS OBJET
0 SANS OBJET
0 SANS OBJET
7 °C
7,9 unité pH
0,14 mg(Cl₂)/L
0,17 mg(Cl₂)/L

Limite de qualité

inférieure supérieure

Référence de qualité

inférieure supérieure

6,50 25,00
9,00

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE

6102

Type d'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00146335

Référence laboratoire : O.2023.1524-1-1

| | Résultats | Limite de qualité | | référence de qualité | |
|---|--------------|-------------------|------------|----------------------|------------|
| | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 / | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0.20 NFU | | | | 2.00 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 13.6 °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 15.8 °f | | | | |
| MINERALISATION | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 367 µS/cm | | | 200.00 | 1100.00 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | | | | | |
| Ammonium (en NH ₄) | <0.050 mg/L | | | | 0.10 |
| Nitrates (en NO ₃) | 24 mg/L | | 50.00 | | |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | | 0.00 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | | 0.00 | | |

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00138932)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire en Chef



Christian GRENECHE