

Alençon, le 10 novembre 2022

Affaire suivie par Christian GRENECHE

mail : christian.greneche@ars.sante.fr

tél : 02 33 80 83 02

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE DOMFRONT EN POIRAIE
MAIRIE

61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en mairie

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

SMAEP DE DOMFRONT

Prélèvement 00138161
Unité de gestion 0093 SMAEP DE DOMFRONT
Installation UDI 000483 DOMFRONT
Point de surveillance P 0000000449 PC1 DOMFRONT
Localisation exacte la helonniere - rob ext
Commune DOMFRONT EN POIRAIE

Prélevé le : lundi 07 novembre 2022 à 14h08
par : AURELIE LEDUC
Type visite : D2

Mesures de terrain

Température de l'eau
Chlore libre
Chlore total

Résultats
13 °C
0,12 mg(Cl ₂)/L
0,15 mg(Cl ₂)/L

Limite de qualité	
inférieure	supérieure

Référence de qualité	
inférieure	supérieure
	25,00

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE
Type de l'analyse : CVM

6102
Code SISE de l'analyse : 00145564

Référence laboratoire : O.2022.13085-3-1

Résultats	Limite de qualité		référence de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère	0,55 µg/L		0,50	
----------------------------	-----------	--	------	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00138161)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur en raison de la teneur en chlorure de vinyle monomère qui est supérieure à la valeur limite maximale fixée à 0,5 µg/L. Cette teneur en chlorure de vinyle monomère ne vaut que pour le secteur de "la helonniere" commun de Domfront. Cette valeur n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire en Chef



Christian GRENECHE