

Alençon, le 20 mai 2022

Affaire suivie par Nathalie Sicot

mail : [nathalie.sicot@ars.sante.fr](mailto:nathalie.sicot@ars.sante.fr)

tél : 02 33 80 83 29/06 80 06 74 14

MONSIEUR LE MAIRE  
COMMUNE DE DOMFRONT EN POIRAIE  
MAIRIE

61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE

PSV - Type d'eau T

**Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie**

**Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>**

**ROUELLE**

Prélèvement 00136487  
Unité de gestion 0146 ROUELLE  
Installation UDI 000414 ROUELLE  
Point de surveillance P 0000000381 PC1 ROUELLE  
Localisation exacte La basse chaîne, robinet cuisine  
Commune DOMFRONT EN POIRAIE

Prélevé le : lundi 16 mai 2022 à 09h55

par : CHRISTOPHE ALLOY (LABORATOIRE)

Type visite : D2

### Mesures de terrain

Température de l'eau  
Chlore libre  
Chlore total

Résultats
16 °C
<0,05 mg(Cl2)/L
<0,05 mg(Cl2)/L

Limite de qualité	
inférieure	supérieure

Référence de qualité	
inférieure	supérieure
	25,00

### Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE  
Type de l'analyse : CVM

6102  
Code SISE de l'analyse : 00143891

Référence laboratoire : O.2022.7272-1-1

Résultats	Limite de qualité		référence de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

### COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère	0.68 µg/L		0.50	
----------------------------	-----------	--	------	--

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00136487)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur en raison de la teneur en chlorure de vinyle monomère qui est supérieure à la valeur limite maximale fixée à 0,5 µg/L. Cette teneur en chlorure de vinyle monomère ne vaut que pour le secteur de "La basse Chaîne" commune déléguée de Rouellé. Cette valeur n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution. Des mesures correctives nécessaires au rétablissement et au maintien de la qualité de l'eau distribuée doivent être prises.

le Technicien Sanitaire  
et de Sécurité Sanitaire en Chef



Nathalie SICOT