

Alençon, le 2 juillet 2021

Affaire suivie par Christian Grenèche

mail : [christian.greneche@ars.sante.fr](mailto:christian.greneche@ars.sante.fr)

Tél : 02.33.80.83.02

MONSIEUR LE MAIRE

COMMUNE DE LONLAY L'ABBAYE

Mairie

61700 LONLAY L'ABBAYE

**Affichage obligatoire sur les panneaux extérieurs de la mairie.**

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

**SMAEP DE DOMFRONT**

Prélèvement 00133117  
 Unité de gestion 0093 SMAEP DE DOMFRONT  
 Installation UDI 001692 LONLAY L'ABBAYE PAR GERS  
 Point de surveillance P 000002318 PC4  
 Localisation exacte la houdonnière- rob ext  
 Commune LONLAY-L'ABBAYE

Prélevé le : lundi 28 juin 2021 à 12h39

par : VINCENT RIBOT

Type visite : D1

**Mesures de terrain**

Couleur (qualitatif)  
 Odeur (qualitatif)  
 Saveur (qualitatif)  
 Température de l'eau  
 pH  
 Chlore libre  
 Chlore total

**Résultats**

0 SANS OBJET  
 0 SANS OBJET  
 0 SANS OBJET  
 17 °C  
 7,3 unité pH  
 0,15 mg(Cl<sub>2</sub>)/L  
 0,18 mg(Cl<sub>2</sub>)/L

**Limites de qualité**

inférieure	supérieure

**Références de qualité**

inférieure	supérieure

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABEO ORNE

6102

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00140520

Référence laboratoire : O.2021.1003-1-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	0 /				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,20 NFU				2,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
Titre alcalimétrique complet	11,6 °f				
Titre hydrotimétrique	14,9 °f				
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	340 µS/cm			200,00	1100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	30 mg/L		50,00		
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	21 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00133117)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le Technicien Sanitaire  
 et de Sécurité Sanitaire en Chef



Christian Grenèche